

Міський голова

Головний інженер КП «ШКЗ «Імпульс»

А.Р. Сафронов

«02» 19/11 2017 р.

«02» 19/11 2017 р.

М.П.

М.П.

Температурний графік теплопостачання житлового району від котельні
КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс»

Т з.п.	Тп.	Тз.	Середня витрата природного газу за 12 годин		за 1 год.	За 24 години
			на опалення	на ГВП		
град.	Град.	Град.	м ³ / зміну	м ³ / зміну	м ³	м ³
10	34	31	3628	2791	302	7256
9	36	32	4082	2791	340	8163
8	38	33	4535	2791	378	9070
7	39	34	4989	2791	416	9977
6	41	35	5442	2791	454	10884
5	41	35	5896	2791	491	11791
4	44	37	6349	2791	529	12698
3	45	38	6803	2791	567	13605
2	47	39	7256	2791	605	14512
1	48	40	7710	2791	642	15419
0	49	41	8163	2791	680	16326
-1	51	42	8617	2791	718	17233
-2	52	42	9070	2791	756	18140
-2,5	53	43	9297	2791	775	18594
-3	54	43	9524	2791	794	19047
-4	55	44	9977	2791	831	19955
-5	56	45	10431	2791	869	20862
-6	58	46	10884	2791	907	21769
-7	59	47	11338	2791	945	22676
-8	60	48	11791	2791	983	23583
-9	62	48	12245	2791	1020	24490
-10	63	49	12698	2791	1058	25397
-11	64	50	13152	2791	1096	26304
-12	65	51	13605	2791	1134	27211
-13	67	51	14059	2791	1172	28118
-14	68	52	14512	2791	1209	29025
-15	69	53	14966	2791	1247	29932
-16	70	54	15419	2791	1285	30839
-17	72	54	15873	2791	1323	31746
-18	73	55	16326	2791	1361	32653
-19	74	56	16780	2791	1398	33560
-20	75	57	17233	2791	1436	34467
-21	76	57	17687	2791	1474	35374
-22	78	58	18140	2791	1512	36281
-23	80	60	18594	2791	1549	37188

1. Витрата палива розрахована на розрахункове теплове навантаження 9,642 Гкал\год, в тому числі ГВП 0,965 Гкал\год.

2. Т_{з.п.} - температура зовнішнього повітря.

3. Т_{п.} - температура в подавальному трубопроводі.

4. Т_{з.} - температура в зворотному трубопроводі.

Дозволене відхилення температури ±1°C

Головний енергетик КП «ШКЗ «Імпульс»

В.І. Михолап